

7.02.2023
P. E. Lorencek



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy

06.02.2023

ON-NS.9011.9.17.2022

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem
07. 02. 2023
Ilość załączników
Podpis

Słupca, dnia 6 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Ostrowite

ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2023 r. (otrzymano: 25 stycznia 2023 r.), znak KPŚ.OŚ.6220.8.2022 w postępowaniu dotyczącym wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębach: Doły, Gostuń oraz Kapiel, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW w związku z przedłożeniem uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez inwestora – Centralną Grupę Energetyczną 115 S.A. na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13.05.2022 znak: WOO-IV.4220.545.2022.SK.1 oraz pismem wyjaśniającym z dnia 9 stycznia 2023 r., znak KPŚ.PP.6624.6.2023 przygotowanym przez referat planowania i zagospodarowania przestrzennego Urzędu Gminy Ostrowite oraz zmianą nazwy inwestycji

podtrzymuje stanowisko zawarte w opinii z dnia 12 maja 2022 r. znak ON-NS.9011.9.17.2022, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębach: Doły, Gostuń oraz Kapiel, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 150 MW” nie jest wymagane.

**Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest:
Centralna Grupa Energetyczna Sp. z o. o.
Posada ul. Reymonta 23
62-510 Kazimierz Biskupi**

Uzasadnienie

Pismem znak KPŚ.OŚ.6220.8.2022 z dnia 24 stycznia 2023 r. (otrzymano: 25 stycznia 2023 r.) Wójt Gminy Ostrowite wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia przez inwestora – Centralną Grupę Energetyczną 115 S.A. na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
Oddział Nadzoru | Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
tel. 63 2743642 | wew. 14
sekretariat.psse.słupca@sanepid.gov.pl | nzapobiegawczy.psse.słupca@sanepid.gov.pl
NIP 667-12-22-162 | REGON 307431
www.gov.pl/web/psse-słupca
PSSE Słupca/SkrytkaESP

13.05.2022 znak: WOO-IV.4220.545.2022.SK.1 (opracowanie: Michał Sikorski), pismem wyjaśniającym z dnia 9 stycznia 2023 r., znak KPŚ.PP.6624.6.2023 przygotowanym przez referat planowania i zagospodarowania przestrzennego Urzędu Gminy Ostrowite oraz zmianą nazwy inwestycji, na następującą: „Budowa w obrębie Doły, Gostuń oraz Kąpiel, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 150 MW”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w dniu 12 maja 2022 r. opinią znak ON-NS.9011.9.17.2022 wyraził stanowisko, iż dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębach: Doły, Gostuń oraz Kąpiel, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW” przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane.

Z załączonej do pisma z dnia 24 stycznia 2023 r. Wójta Gminy Ostrowite, znak KPŚ.OŚ.6220.8.2022 dokumentacji uzupełniającej wynika, iż:

- 1) Ilość paneli fotowoltaicznych dla przedmiotowej inwestycji, o maksymalnej mocy 150 MW wyniesie do 750.000 sztuk.
- 2) Konkretna ilość i moc modułów zostanie określona na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego, po otrzymaniu warunków przyłączeniowych, jednak nie przekroczy wskazanej powyżej ilości.
- 3) W zależności od przyjętego systemu (rozproszony lub centralny) ilość transformatorów wyniesie:
 1. Wariant 1 – system rozproszony z wykorzystaniem do 75 transformatorów
 2. Wariant 2 z wykorzystaniem inwerterów centralnych zintegrowanych z transformatorami (całość umieszczona w obudowie fabrycznej) i dodatkowo z wykorzystaniem do 56 transformatorów i do 467 inwerterów pracujących w systemie rozproszonym.Przyjęte modele lokalizacji transformatorów na terenie planowanej inwestycji zakładają usytuowanie transformatorów wzdłuż granic działek, na których planuje się inwestycję, w taki sposób, aby oddziaływanie akustyczne na tereny chronione akustycznie było jak największe, tzn. urządzenia te zostały umiejscowione tuż przy granicy z zabudową chronioną akustycznie i/lub w miejscach, w których oddziaływanie na tereny o najniższych dopuszczalnych poziomach hałasu będzie wzmocnione. Transformatory w przyjętym modelu obliczeniowym zostały usytuowane tuż przy granicy działek, na których planowana jest inwestycja uwzględniając w szczególności lokalizację znacznej części z nich przy granicach z terenami chronionymi akustycznie.
- 4) W zakresie emisji hałasu analizę akustyczną przedstawiono dla dwóch najgorszych pod względem oddziaływania akustycznego rozwiązań, uzależnionych od systemu rozmieszczenia:
 - wariant zakładający równomierne rozmieszczenie inwerterów na terenie planowanej inwestycji i transformatorów przy granicy terenów przeznaczonych do realizacji inwestycji, w tym w lokalizacjach najbliższych terenów chronionych akustycznie,
 - wariant zakładający wykorzystanie inwerterów centralnych zintegrowanych z transformatorami oraz inwerterów rozmieszczonych równomiernie na częściach terenów, których nie obejmuje działanie inwerterów centralnych wraz z transformatorami umieszczonymi najbliższej granicy działek w pobliżu terenów chronionych akustycznie.W analizie akustycznej uwzględniono zarówno rozproszony jak i centralny system rozmieszczenia inwerterów. W obu przypadkach wyniki wykonanych obliczeń wskazują na dotrzymanie standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na granicy terenów chronionych akustycznie.
- 5) Następuje zmiana nazwy inwestycji, na następującą: „Budowa w obrębie Doły, Gostuń oraz Kąpiel, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 150 MW”. Inwestor biorąc pod uwagę potężny rozwój technologii i możliwość zainstalowania na tej samej powierzchni urządzeń o wyższej mocy elektrycznej podjął decyzję o wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 150 MW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie stwierdził, że podtrzymuje stanowisko zawarte w wydanej opinii z dnia 12 maja 2022 r. znak ON-NS.9011.9.17.2022.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraża opinię jak w sentencji.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzynę Wysocką; Inspektor/Dyrektor
PSSE w Słupcy
Data: 2023.02.07 11:30:49 CET

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy z siedzibą przy ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 274 36 42, fax: 63 274 36 43, adres email: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
2. W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy Inspektorem Ochrony Danych jest p. Iwona Śruba-Czechowska, z którą można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 63 2743642 wew. 13 lub pisemnie na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 - 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - 2) inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
 - 3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy Jednolitego Wykazu Akt określającymi kategorię archiwalną.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
 - 1) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 2) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa podania może być uznana za działanie utrudniające lub udaremniające działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie wynikać to z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Otrzymują:

1. Adresat-ePUAP
2. a/a

M.N.

