

Zamawiający
Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
Nr postępowania OO.ZP.271.18.2023.TP

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Zakup agregatów prądotwórczych na oczyszczalnię ścieków w m. Gostuń oraz na przepompownię ścieków w m. Kosewo”, nr postępowania OO.ZP.271.18.2023.TP

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 23.07.2023r. oraz wprowadza zmiany w SWZ.

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie montażu agregatów prądotwórczych, jaka długość kabla będzie konieczna do połączenia agregatu w obydwu lokalizacjach?

Odpowiedź

Lokalizacja Kosewo- długość kabla konieczna do podłączenia agregatu wynosi około 10 metrów.
Lokalizacja Gostuń - długość kabla konieczna do podłączenia agregatu wynosi około 20 metrów.

Pytanie 2.

Czy układ SZR trzeba będzie zamontować w oddzielnej obudowie, czy jest miejsce w istniejącej rozdzielni?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopusza montażu układu SZR w istniejących rozdzielniach. Montaż układu SZR konieczny jest w obudowie agregatu prądotwórczego lub oddzielnej obudowie.

Pytanie 3.

Prośba o opis trasy kabla, czy jest po terenie utwardzonym czy nieutwardzonym?

Odpowiedź

Trasa kabla częściowo będzie przebiegała po terenie utwardzonym kostką brukową oraz częściowo po terenie nieutwardzonym.

Pytanie 4.

Czy teren pod agregat prądowórczy jest utwardzony, czy utwardzenie jest w zakresie wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, teren pod agregat prądowórczy jest utwardzony.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający może podać dane kontaktowe do wykonawcy systemu PRO 2000 w celu uzgodnienia sposobu komunikacji oraz wyceny integracji.

Odpowiedź

Dane kontaktowe do wykonawcy systemu PRO 2000 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem, ul. Zachodnia 8 a, 62-402 Ostrowite, 63 2765 144.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia **31 lipca 2023 roku do godziny 09:00**, natomiast otwarcie ofert nastąpi **31 lipca 2023 roku o godzinie 09:30**, na platformie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.