



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Wpłynęło
Urząd Gminy w Ostrowitem
18. 11. 2022
Ilość załączników
Podpis
Poznań, 17.11.2022r.

DN-NS.9011.1205.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.), art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ostrowite znak KPŚ.OŚ.6220.14.2022 z dnia 06.10.2022r. (data wpływu 11.10.2022r.), w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębach: Siernicze Małe oraz Ostrowite, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW”,

wyraża opinię

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2022r. Wójt Gminy Ostrowite wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono między innymi: kopię wniosku Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z września 2022r. opracowaną przez Pana Michała Sikorskiego oraz inne niezbędne dokumenty. W dniu 17.10.2022r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wezwał do uzupełnienia dokumentacji. W dniu 07.11.2022r. wniosek został uzupełniony.

Wójt Gminy Ostrowite zakwalifikował planowaną inwestycję, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 54 lit. a)

niepodległa

PODZIAŁ
STULECIE GOZDZEWANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276007
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa w obrębach: Siernicze Małe i Ostrowite gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym między innymi przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi. Dla całej inwestycji, na obecnym etapie przewiduje się możliwość budowy stacji elektromagnetycznych w ilości do 50 sztuk. Konkretna moc stacji transformatorowych zostanie określona na etapie projektu budowlanego, przy czym moc łączna planowanej inwestycji nie przekroczy 75 MW. Przyłącze energetyczne realizowane będzie jako odrębne przedsięwzięcie.

Powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie około 37,09 ha. Analizowany obszar został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przyjęty uchwałą Nr XLV/412/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2021r.

Instalacja fotowoltaiczna ze względu na bezobsługowy tryb pracy będzie wymagać jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448),
- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza,
- planowane zamierzenie będzie stanowiło obiekt bez stałej obsługi. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zatem wiązać się z powstawaniem ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstępienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite (ePUAP).

Do wiadomości:

1. Centralna Grupa Energetyczna 115 Sp. z o.o.
Posada, ul. Reymonta 23, 62-510 Kazimierz Biskupi,
2. a/a. ZG/K.C.

