

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

WOO-II.4220.108.2023.AM.1

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

18.05.2023

Wójt Gminy Ostrowite

Ilość załączników.....ul. Lipowa 2
Podpis.....62-402-Ostrowite

P. E. Somy 16,
18.05.23
Poznań, 18.05.2023

Dotyczy: wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giewartów Holendry i Andrzejewo”.

Nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Ostrowite z 28 kwietnia 2023 r. znak: KPŚ.OŚ.6220.2.2023 (wpływ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 4 maja 2023 r.) w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia informuję, że przedłożona do wystąpienia karta informacyjna przedsięwzięcia, dalej *k.i.p.* wymaga uzupełnienia.

W związku z powyższym, proszę o wezwanie wnioskodawcy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), dalej *k.p.a.*, do uzupełnienia *k.i.p.* zgodnie z przedstawionymi niżej uwagami.

1. Proszę przedstawić przebieg przedsięwzięcia na mapie topograficznej lub ewidencyjnej. Załączona do *k.i.p.* mapa do celów projektowych jest mało czytelna i nie posiada legendy.
2. Proszę wyjaśnić, czy na terenie inwestycji planuje się prowadzenie tankowania oraz awaryjnych napraw maszyn i pojazdów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych do gruntu.
3. W *k.i.p.* wskazano, że na terenie inwestycji występuje strefa ochronna ujęcia wody w m. Giewartów Holendry. Jednocześnie napisano, że dla ujęcia została wyznaczona strefa ochronna obejmująca wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej ujęcia, zamykająca się w granicach działki o numerze ewidencyjnym 57 obręb Giewartów Holendry. Z przedstawionych informacji nie wynika jednak, aby planowane przedsięwzięcie miało być realizowane na ww. działce. Proszę odnieść się do powyższych rozbieżności, a także określić sposoby zabezpieczenia ujęcia przed zanieczyszczeniem na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, czy w strefie ochrony bezpośredniej będą prowadzone prace realizacyjne.
4. W *k.i.p.* opisano wyłącznie technologię przewiertu wykonywanego w miejscu kolizji planowanej sieci z ciekim Dopyw z Andrzejewa. Proszę opisać technologię przewiertu wykonywanego w pozostałych miejscach, o których mowa w *k.i.p.* tj. pod pasami drogi gminnej, pod utwardzonymi elementami nawierzchni drogowej, pod przepustami drogowymi i rowami, przez nieruchomości stanowiącą grunt orny. Proszę wyjaśnić, czy planowana do zastosowania metoda bezwykopowa będzie wiązała się z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wyjaśnić skąd zostanie pobrana woda wykorzystywana do jej przygotowania, oszacować ilość wody niezbędnej do przygotowania płuczki, a także wskazać, jak planuje się zagospodarować powstały urobek zanieczyszczony płuczką.
5. W *k.i.p.* znajdują się rozbieżne informacje odnośnie odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia (str. 24 i 29). Proszę jednoznacznie określić rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz sposób ich dalszego zagospodarowania.
6. Proszę wyjaśnić, czy planowane pompownie ścieków będą na etapie eksploatacji inwestycji źródłem emisji hałasu lub substancji do powietrza.
7. W *k.i.p.* odniesiono się wyłącznie do konieczności odwadniania wykopów w miejscu wykonywania przewiertu pod ciekim. Proszę uwzględnić również wykopy wykonywane w związku z posadowieniem pompowni i układaniem rurociągów na pozostałych odcinkach.

Proszę wyjaśnić, czy konieczne będzie ich odwadnianie uwzględniając relację dna wykopów względem położenia zwierciadła wód podziemnych w rejonie inwestycji, określić technologię prac związanych z odwodnieniem i sposób zagospodarowania wód powstałych w ich wyniku.

8. W przypadku metody bezpośredniego odpompowywania wody z wykopu, woda ta zawierać będzie znaczne ilości zawiesiny, zatem należy wskazać sposoby ograniczenia zawiesiny przed zrzutem wód do środowiska.
9. Z *k.i.p.* wynika, że projektowana sieć kanalizacyjna częściowo będzie przebiegać wzdłuż cieku Dopływ z Andrzejewa. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób rurociąg będzie układany w tym miejscu, a także określić sposób zabezpieczenia cieku przed zanieczyszczeniem podczas realizacji prac budowlanych.
10. Proszę wskazać, skąd będzie pobierana woda wykorzystywana do przeprowadzenia prób szczelności.
11. Proszę przedstawić informacje dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia względem terenów zagrożonych występowaniem osuwisk oraz terenów zagrożonych wystąpieniem powodzi.
12. Proszę zweryfikować podaną w *k.i.p.* informację odnośnie położenia planowanej inwestycji poza Powidzkim Parkiem Krajobrazowym. Z analizy ogólnodostępnych map wynika, że działka o numerze ewidencyjnym 36 obręb Giewartów Holendry znajduje się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Proszę o przesłanie do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu treści pisma Wójta Gminy Ostrowite, wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia *k.i.p.*

W wezwaniu proszę umieścić informacje, że pismo przewodnie do uzupełnienia *k.i.p.* winno zostać podpisane przez wnioskodawcę/pełnomocnika, a opracowanie stanowiące uzupełnienie *k.i.p.* winno być podpisane przez autora *k.i.p.* lub w przypadku, gdy wykonawcą *k.i.p.* jest zespół autorów - przez kierującego tym zespołem.

Na podstawie art. 36 § 1 *k.p.a.*, w związku z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzupełnienia *k.i.p.* przez wnioskodawcę, sprawa zostanie załatwiona w terminie **14 dni** od daty wpływu do tut. organu uzupełnienia *k.i.p.*

Uprzejmie proszę o przesłanie do wnioskodawcy załączonego do niniejszego pisma oświadczenia i poproszenie go o wypełnienie i dołączenie do uzupełnienia. Proszę także o umieszczenie wyjaśnienia, że oświadczenie nie ma żadnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy oraz nie niesie z sobą jakichkolwiek konsekwencji w przypadku nie pozyskiwania środków z jakichkolwiek powodów. Zgodnie z informacją zawartą na oświadczeniu, jest ono pozyskiwane jedynie w celu rozliczania kosztów funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach programu Pomoc Techniczna.

W korespondencji kierowanej do tutejszego urzędu proszę powoływać się na znak sprawy WOO-II.4220.108.2023.AM.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zbigniew Gołębiowski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
i Przedsięwzięć Liniowych
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. aa

Sprawę prowadzi: Alicja Mazurek, e-mail. alicja.mazurek@poznan.rdos.gov.pl, tel. 61 639 64 39