



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

WPLYNĘŁO
Gminy w Ostrowitem
29. 11. 2022
Ilość załączników
Podpis *Jump*

DN-NS.9011.1380.2022

P. E. Dorycha
29.11.22
Poznań, 29.11.2022r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15.11.2022r. (data wpływu 17.11.2022r.), znak KPŚ.OŚ.6220.17.2022 w sprawie wydania opinii w zakresie higieny radiacyjnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Izdebno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 3MW”,

wyraża opinię o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 17.11.2022r. Wójt Gminy Ostrowite wystąpił do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem znak KPŚ.OŚ.6220.17.2022, w sprawie wydania opinii w zakresie higieny radiacyjnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Izdebno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 3MW”, załączając między innymi: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię map. Karta informacyjna została opracowana przez zespół autorów pod kierownictwem Michała Sikorskiego (27 października 2022r.).

niepodległa

POLSKA
STULECIE GDZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276008
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

Podpisane cyfrowo
przez Hanna
Kurek; Z-ca WPWIS
Date: 2022.11.29
13:50:45 CET

Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Jako infrastrukturę rozumie się linię kablową SN, linię światłowodową, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, drogi dojazdowe oraz niezbędną infrastrukturę dodatkową.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Ostrowite, obręb Izdebno na terenie działki o nr ewid. 130 o powierzchni zabudowy przeznaczonej do realizacji inwestycji wynoszącej 1,15 ha. Przedmiotowa działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar pod przedmiotową nieruchomością stanowią będące tereny użytkowane rolniczo.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały - będzie ograniczone do terenu elektrowni fotowoltaicznej. Z przedstawionych dokumentów wynika, że zasięg oddziaływania nie wykroczy poza teren działek inwestycyjnych.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie instalacją bezobsługową, monitorowaną i zarządzaną zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane regularnie co pewien czas.

Z karty informacyjnej wynika, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie wywrze negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. Na etapie wykonywania robót ziemno – budowlanych, oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Z analizy przedstawionych materiałów wynika, że na etapie realizacji i funkcjonowania elektrowni, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania wykraczającego poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny w tym emisji pola elektromagnetycznego. W odniesieniu do emisji promieniowania elektromagnetycznego, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, ponieważ natężenie pola elektrycznego i magnetycznego nie przekroczy wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U z 2019r., poz. 2448). Eksploatacja elektrowni nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Ponadto, przedsięwzięcie nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wymaga zasilania w wodę oraz nie wytwarza ścieków, w związku z czym nie stanowi zagrożenia dla powietrza oraz środowiska gruntowo -wodnego.

W związku z powyższym uwzględniając wszystkie materiały otrzymane wraz z wnioskiem o wydanie opinii oraz uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), tutejszy organ orzekł jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite, (ePUAP)

Do wiadomości:

1. CGE 115 Sp. z o.o.
Posada, Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi,
2. a/a. K.C.

