



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

12. 05. 2022

Ilość załączników

Podpis

Poznań, 12.05.2022

DN-NS.9011.580.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ostrowite KPŚ.OŚ.6220.8.2022 z dnia 26.04.2022r., w sprawie wydania opinii w zakresie higieny radiacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębach: Doły, Gostuń oraz Kąpiel gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW”,

wyraża opinię

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2022r. Wójt Gminy Ostrowite wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie higieny radiacyjnej. Do wniosku dołączono między innymi: kopię wniosku Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z kwietnia 2022r. opracowaną przez Pana Michała Sikorskiego oraz inne niezbędne dokumenty. Ponadto w dniach 05.05.2022r. i 06.05.2022r. wniosek został uzupełniony.

Wójt Gminy Ostrowite zakwalifikował planowaną inwestycję, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).

niepodległa

POLSKA
STULECIE CZYSZCZENIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276007
sekretariat@wssepoznan.pl | nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

Podpisane cyfrowo
przez Hanna
Kurek; Z-ca WPWIS
Date: 2022.05.12
14:32:51 CEST

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa w obrębach: Doły, Gostuń oraz Kąpiel, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych ustawionych w grupach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stacjami elektroenergetycznymi. Transformatory zostaną umieszczone w kontenerowych stacjach elektroenergetycznych, a dostęp do urządzenia będzie możliwy jedynie dla służb konserwacyjnych i serwisowych. W związku z planowaną mocą inwestycji do 50 MW, na obecnym etapie przewiduje się możliwość budowy pojedynczych stacji elektromagnetycznych o mocy do 2,5 MW zlokalizowanych na terenie użytkowanym rolniczo, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnie przekształcona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie do około 951.456 m² (około 95,1456 ha). Najmniejsze odległość od granicy terenu przedsięwzięcia do istniejących budynków mieszkalnych wynosi:

- 13 m od terenu inwestycji, działki nr 224/2 Gostuń do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 210 Gostuń,
- 31 m od terenu inwestycji, działki nr 224/2 Gostuń do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 225 Gostuń,
- 37 m od terenu inwestycji, działki nr 197/2 Gostuń do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 283 Gostuń
- 10 m od terenu inwestycji, działki nr 184/3 Gostuń do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 184/10 Gostuń,
- 18 m od terenu inwestycji, działki nr 184/3 Gostuń do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 184/11 Gostuń,
- 38 m od terenu inwestycji, działki nr 203 Gostuń do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 283 Gostuń,
- 11 m od terenu inwestycji, działki nr 76/2 Kąpiel do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 76/1 Kąpiel,
- 26 m od terenu inwestycji, działki nr 76/2 Kąpiel do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 172 Kąpiel,
- 15 m od terenu inwestycji, działki nr 117/2 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 36/5 Doły,
- 16 m od terenu inwestycji, działki nr 117/2 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 35/2 Doły,
- 17 m od terenu inwestycji, działki nr 117/2 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 37/2 Doły,
- 32 m od terenu inwestycji, działki nr 113 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 114/5 Doły,

- 34 m od terenu inwestycji, działki nr 6/3 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 83 Doły,
- 24 m od terenu inwestycji, działki nr 6/3 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 7/1 Doły,
- 15 m od terenu inwestycji, działki nr 120/2 Doły do budynku mieszkalnego zlokalizowanej na działce nr 39/3 Doły.

Instalacja fotowoltaiczna ze względu na bezobsługowy tryb pracy będzie wymagać jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco, że nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości, w tym natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite (ePUAP).

Do wiadomości:

1. Centralna Grupa Energetyczna S.A.
Posada, ul. Reymonta 23, 62-510 Kazimierz Biskupi
 2. Zawiadomienie stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),
 3. a/a.
- Z.G.

