

Zamawiający: **Gmina Ostrowite**  
**ul. Lipowa 2**  
**62-402 Ostrowite**

**Do wszystkich wykonawców:**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Przebudowę drogi gminnej G1006P i G1007P w m. Siernicze Małe”

Zamawiający informuje, że na podstawie art.38 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, do zamawiającego wniesione zostały następujące pytania:

**Pytanie 1.** Dotyczy D.04.04.02 – Prosimy o wykreślenie w pkt. 2.2 zapisu o konieczności stosowania kruszywa granitowego. Informujemy, że zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie. Parametrem decydującym o przydatności danego kruszywa są jego cechy geometryczne i fizyczne, a nie pochodzenie. Praktyki na celu eliminowania ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje.

**Ad.1.**

Inwestor nie wskazuje pochodzenia materiału; można je dostarczyć z dowolnej kopalni nie tylko w Polsce ale i na świecie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, na naszym terenie jedynie drogi budowane z kruszyw granitowych nie budziły żadnych wątpliwości. Podbudowy wykonane z innych materiałów stwarzały problemy. Dbając o finanse Gminy (nie stać na tanie materiały), prosimy o użycie materiałów takich jak w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 2.** Prosimy o przedstawienie uzgodnień i pozwoleń dokonanych w procesie projektowym.

**Ad.2.**

- droga budowana jest w całości na terenie będącym w administracji Gminy Ostrowite.
- gmina posiada zgłoszenie budowy ze Starostwa Powiatowego w Słupcy AB.6743.128.20019 z dnia 10.04.2019r

**Pytanie 3.** Na odcinku drogi gminnej G1006P i G1007P nawierzchnię bitumiczną jezdni zaprojektowano po śladzie istniejącej sieci wodociągowej W obliczu ryczałtowego rozliczania kontraktu, krótkiego terminu wykonania prosimy o załączenie pisma od zarządcy sieci, iż wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

**Ad.3.**

Właściciel sieci wodociągowej: Gmina Ostrowite wyraża zgodę na przebudowę drogi gminnej G1006P i G1007P w m. Siernicze Małe na istniejącej sieci wodociągowej.

**Pytanie 4.** W pozycji 9.2 przedmiaru ujęto wymianę hydrantu wraz z jego przesunięciem. Prosimy o podanie kilometraża drogi gminnej, na którym występuje opisana kolizja. Jaki hydrant należy zastosować – nadziemny czy podziemny? Na jaką odległość należy do przesunąć?

**Ad.4**

W pozycji 9.2 przedmiaru ujęto wymianę 2 hydrantów z przesunięciem na odl. 1m.

Kolizja występuje:

- Odcinek G1006P w km 0+133.61
- Odcinek G1007P w km 0+098.32

"Przesunięcie hydrantu nadziemnego z jego wymianą na nowy, w porozumieniu na etapie przebudowy z właścicielem gminnej sieci wodociągowej. Robota kompleksowa". - 2 kpl.

**WÓJT**  
*Mateusz Wojciechowski*  
mgr Mateusz Wojciechowski