

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

Telefony:

informacja o numerach wewnętrznych

63 2743642; 63 2743643

PPIS w Słupcy

63 2743642 wew. 11

fax

63 2743643

Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds.

63 2743642 wew. 21

Higieny Komunalnej

e-mail

psse.slupca@pis.gov.pl

*h. 2017 2016*

WP: YNEŁO  
Urząd Gminy w Ostrowitem

ul. Kościuszki 9

62-400 Słupca

http://psse.slupca.pis.gov.pl

ON.HK-420 - 12/16

oryginał/kopia  
Słupca, dnia... 25. STY. 2016

ilość załączników .....

podpis .....

*7*  
*slup*

*P. Pięta*  
*26.01.2016*

## OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2015r.

Na podstawie § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie gminy Ostrowite:**

### 1. Wodociągi gminy Ostrowite

| Lp. | nazwa wodociągu publicznego | wielkość produkcji wody m <sup>3</sup> /d | liczba ludności zaopatrywanej w wodę | końcowa roczna ocena jakości wody | przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.  | Kąpiel                      | 400                                       | 2500                                 | przydatna do spożycia             | brak   |
| 2.  | Giewartowskie Holendry      | 320                                       | 2500                                 | przydatna do spożycia             | brak   |

### 2. Jakość wody

Mieszkańców gminy Ostrowite zaopatrują 2 wodociągi publiczne dostarczające zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia. Właścicielem wodociągów jest Gmina Ostrowite, administratorem – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem.

W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu wykonanych przez przedsiębiorcę wodociągowego z wodociągu publicznego Kąpiel i z wodociągu publicznego Giewartowskie Holendry stwierdzono, że woda odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989). Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody PPIS w Słupcy **wydał okresowe oceny o jakości wody stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.**



### **3. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze**

W 2015r. nie prowadzono postępowania administracyjnego oraz działań naprawczych. W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych stacji uzdatniania wody w Kapielu i Giewartowie Holendrach stwierdzono:

- ✓ przeterminowany podchloryn sodu stosowany do dezynfekcji wody (dot. SUW Kapiel i Giewartów Holendry) oraz
- ✓ odpady farby w różnych miejscach na zbiorniku wody uzdatnionej – dot. SUW Giewartów Holendry.

Protokolarnie zalecono usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

### **4. Wnioski**

Oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z przedmiotowych wodociągów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy dokonuje na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz otrzymanych wyników badań wykonanych przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu.

Na podstawie przesłanych sprawozdań z badań wody w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzić należy, iż realizowane są przez przedsiębiorcę wodociągowego obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli wewnętrznej wodociągu nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139) i cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przesłane sprawozdania wskazują, iż kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona jest zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Słupcy harmonogramem pobierania próbek wody.

Producent wody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r, poz.139) zobowiązuje się do dostarczania wody należytej jakości, a co za tym idzie wody spełniającej wymagania określone w zał. od 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu § 23 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989) konsumenci uzyskują informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m.in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

#### **Otrzymują :**

1. Wójt Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
2. a/a

U.W.

PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupcy

lek. med. Zygmunt Jasiński