

Zamawiający  
Gmina Ostrowite  
ul. Lipowa 2  
62-402 Ostrowite  
Nr postępowania OO.ZP.271.15.2023.TP

Do wszystkich Wykonawców

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. kąpiel. W ramach zadania: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków”, nr postępowania OO.ZP.271.15.2023.TP**

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 30.06.2023r. i 03.07.2023r.

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji archiwalnej stacji uzdatniania wody.

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający nie dysponuje w/w dokumentacją

#### **Pytanie 2**

Zwraca się z prośbą o udostępnienie wyników badań wody surowej z obu ujęć.

#### **Odpowiedź na pytanie 2**

W załączeniu odpowiedzi wyniki badań dla studni nr 2. Nie zachodzi potrzeba udostępniania badań dla studni nr 1. ponieważ będzie ona likwidowana.

#### **Pytanie 3**

Czy w ramach prowadzonych robót budowlanych i technologicznych na SUW Zamawiający ma możliwość zapewnienia dostaw wody do odbiorców, czy też potencjalny wykonawca w cenie ofertowej musi uwzględnić zapewnienie dostaw wody do odbiorców.

#### **Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający ma możliwość zapewnienia wody dostaw do odbiorców. W związku z powyższym potencjalny wykonawca nie musi uwzględnić zapewnienie dostaw wody do odbiorców. Taki wymóg nie był wskazany w SWZ.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**