



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

18. 11. 2022

Ilość załączników

Podpis

Poznań, 17.11.2022

DN-NS.9011.1231.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.), art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. a w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ostrowite znak KPŚ.OŚ.6220.15.2022 z dnia 13.10.2022r. (data wpływu 17.10.2022r.), w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębach Naprusewo i Sienno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW”,

wyraża opinię

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2022r. Wójt Gminy Ostrowite wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie w obrębach Naprusewo i Sienno, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW”. Do wniosku dołączono między innymi: kopię wniosku Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z września 2022r. opracowaną przez Pana Michała Sikorskiego oraz inne niezbędne dokumenty. W dniu 24.10.2022r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Następnie w dniu 14.11.2022r. wniosek został uzupełniony.

Wójt Gminy Ostrowite zakwalifikował planowaną inwestycję, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 54 lit. a)

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODŻYWKANIA
NIEZMÓDLIWOŚCI

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276007
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa w obrębach Naprusewo i Sienno gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 75 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym między innymi przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi. Dla całej inwestycji, na obecnym etapie przewiduje się możliwość budowy stacji elektromagnetycznych w ilości do 50 sztuk. Docelowa moc stacji transformatorowych zostanie określona na etapie projektu budowlanego, przy czym moc łączna planowanej inwestycji nie przekroczy 75 MW. Przyłącze energetyczne – realizowane będzie jako odrębne przedsięwzięcie (w oparciu o odrębną decyzję administracyjną).

Powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie około 39,363 ha. Analizowany obszar został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przyjęty Uchwałą Nr XLV/412/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2021r.

Instalacja fotowoltaiczna ze względu na bezobsługowy tryb pracy będzie wymagać jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448),
- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza,
- planowane zamierzenie będzie stanowiło obiekt bez stałej obsługi. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zatem wiązać się z powstawaniem ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite (ePUAP).

Do wiadomości:

1. Centralna Grupa Energetyczna 115 Sp. z o.o.
Posada, ul. Reymonta 23, 62-510 Kazimierz Biskupi,
2. a/a. Z.G.

